

AGENȚIA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ
MD-2005, mun. Chișinău str. Constantin Tănase, 9, tel. + (373-22) 23-80-24, fax: + (373-22) 24-25-84, e-mail: info@ast.gov.md

LISTĂ DE VERIFICARE
nr.1.4.1/AST
stații de distribuție a gazelor (conduce magistrale)

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

II. Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei _____

Sediul juridic, cod fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____

Sediul unității structurale/funcționale _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriul²	Informația curentă <i>(deținută de AST la data inițierii controlului)</i>	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă <i>(se bifează dacă este cazul)</i>	Informația revizuită în cadrul controlului <i>(se completează dacă este cazul)</i>
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului				
Numărul obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Tipul și categoria de pericol ale obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Gradul de uzură a utilajului				

¹În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

² Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări	Referința legală	Conformitate			Comentarii	Punctaj
			Da	Nu	N/c		
1	Sunt în stare bună îngrădirea teritoriului, clădirile și construcțiile, fundațiile și zonele de	Pct..4.6.4 - 4.6.6 NRS 35-04-74:2006; pct.4.15 - 4.22 și					12

	deservire/întreținere a echipamentelor, iluminarea teritoriului; sunt afișate indicatoarele de securitate, inscripțiile de avertizare, se respectă cerințele stabilite privind zona de protecție a obiectului?	4.24 Reguli privind exploatarea tehnică a gazoductelor magistrale; pct. 5.1 – 6.14 NRS 35-04-77: 2006					
2.	Sunt prezente instrucțiunile de producție, tehnologice, speciale; graficele aprobate privind îndeplinirea deservirii tehnice și a reparației planificate; schemele tehnologice pentru fiecare sistem de utilaj și a stației în general, registrele de evidență a lucrărilor executate?	Pct. 4.1.4 - 4.1.6, 7.1.2, 7.1.3 NRS 35-04-74:2006; pct.1.8.1 - 1.8.5 Regulamentul privind exploatarea tehnică a stațiilor de distribuție a gazelor ale gazoductelor magistrale					11
3.	Sunt în stare tehnică bună recipientele sub presiune, sunt prezente inscripțiile, cărțile recipientelor, se execută cerințele cu privire la exploatarea lor în volum și termenii stabiliți?	Pct.9.3, 9.4, 10.1.1 – 10.4.6 NRS 35-03-67:2004;					12
4.	Sunt în stare bună instalațiile electrice, paratrăsnetele, prizele de pământ, se îndeplinesc lucrările de deservire și măsurările periodice în volum și termenii stabiliți?	Pct.8.1 NRS 35-04-74:2006; pct.3.2.6 - 3.2.16 Regulamentul privind exploatarea tehnică a stațiilor de distribuție a gazelor ale gazoductelor magistrale					12
5.	Corespunde cerințelor organizarea exploatării mijloacelor de măsurare și control, de automatizare, de dirijare, de telemecanică, sunt ele în stare tehnică bună și dacă se îndeplinesc lucrările de deservire și măsurările periodice acestora instalații în volum și termenii stabiliți?	Pct.8.2 NRS 35-04-74:2006; pct.39 - 41Reguli privind exploatarea tehnică a gazoductelor magistrale; pct. 3.1.41 – 3.1.47 Regulamentul privind exploatarea tehnică a stațiilor de distribuție a gazelor ale gazoductelor magistrale					11
6.	Este în starea tehnică bună instalația cu metanol, se aplică măsurile de securitate la utilizarea metanolului?	Pct.9.6 NRS 35-04-74:2006; pct.3.1.19 și 3.1.20 Regulamentul privind exploatarea tehnică a stațiilor de distribuție a gazelor ale gazoductelor magistrale					11

7.	Este în starea tehnică bună instalația de odorizare, se îndeplinesc lucrările de deservire acestora, se aplică măsurile de securitate la utilizarea odorantului?	Pct.7.2 NRS 35-04-74:2006; pct.3.1.35 - 3.1.38, 3.1.40 și 3.1.41 din Regulament privind exploatarea tehnică a stațiilor de distribuție a gazelor ale gazoductelor magistrale					11
8.	Este în starea tehnică bună armatura de închidere și de siguranță, este corectă numerotarea acestora conform schemelor tehnologice, se îndeplinesc lucrările de deservire tehnică și reparațiile acestora în volum și termenii stabiliți?	pct.4.6.27 NRS 35-04-74:2006; pct.3.1.51, 3.1.53 - 3.1.57 Regulament privind exploatarea tehnică a stațiilor de distribuție a gazelor ale gazoductelor magistrale.					11
9.	Sunt respectate cerințele privind organizarea exploatării sistemelor de legătură telefonică și radio, sunt ele funcționale, se îndeplinesc lucrările de deservire acestora în volum și termenii stabiliți?	Pct.4.6.8 și 8.3 NRS 35-04-74:2006; pct. 39 - 41 și 43 Reguli privind exploatarea tehnică a gazoductelor magistrale.					9
10.	Este în starea tehnică bună instalația de curățare a gazului, se îndeplinesc lucrările de deservire acestora?	Pct.3.1.7 - 3.1.14 Regulamentul privind exploatarea tehnică a stațiilor de distribuție a gazelor ale gazoductelor magistrale.					6
11.	Este în starea tehnică bună nodul de reconectări, se îndeplinesc lucrările de deservire acestuia?	Pct.3.1.2 - 3.1.6-din Regulamentul privind exploatarea tehnică a stațiilor de distribuție a gazelor ale gazoductelor magistrale.					6
12.	Se execută cerințele privind organizarea și îndeplinirea lucrărilor periculoase cu gaze, inclusiv cu utilizarea focului deschis?	Pct.7.1.14, 10.3.1 – 10.3.66 NRS 35-04-74:2006; NRS 35-05-32:2001					16
13.	Sunt în stare bună sistemele de aprovizionare cu căldură, gaze, apă, de canalizare, se execută cerințele stabilite la exploatarea lor?	Pct.9.4, 9.5 NRS 35-04-74:2006; pct.7.1 -7.37 Reguli privind exploatarea tehnică a gazoductelor magistrale; pct.34-64, 320-740, 1447-1487 HG nr.552/2017					7

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălcări	Numărul de întrebări conform	Numărul de încălcări constatate în	Gradul de conformare conform	Ponderea valorică totală	Ponderea valorică a încălcărilor	Gradul de conformare conform
-----------	------------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------

	clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o	Indicativul	Titlul
1.	Hotărârea Guvernului nr.552 din 12.07.2017	Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale
2.	NRS 35-04-74: 2006	Reguli de securitate la exploatarea conductelor magistrale, aprobate prin hotărârea Serviciului Standardizare și Metrologie nr.2005-RT din 25.05.2006
3.	NRS 35-04-77: 2006	Reguli de protecție a conductelor magistrale, aprobate prin hotărârea Serviciului Standardizare și Metrologie nr. 1923-RT din 14.04.2006
4.	NRS 35-03-67:2004	Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune, aprobate prin hotărârea Serviciului Standardizare și Metrologie nr. 1625-RT din 17.12.2004
5.		Reguli privind exploatarea tehnică a gazoductelor magistrale, incluse în lista documentelor normative în vigoare pe teritoriul RM prin ordinul nr.7 din 11.02.2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
6.		Reguli privind exploatarea tehnică a stațiilor de distribuție a gazelor conductelor magistrale, incluse în lista documentelor normative în vigoare pe teritoriul RM prin ordinul nr.7 din 11.02.2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
7.	NRS 35-05-32:2001	Reguli cu privire la organizarea executării inofensive a lucrărilor cu foc la obiecte inflamabile și deflagrante, aprobate prin hotărârea Departamentului „Moldova-Standart” nr. 939-RT din 19.06.2001

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

_____	_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)	(Data aducerii la cunoștință)
_____	_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)	(Data aducerii la cunoștință)