

AGENȚIA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ
MD-2005, mun. Chișinău str. Constantin Tănase, 9, tel. + (373-22) 23-80-24, fax: + (373-22) 24-25-84, e-mail: info@ast.gov.md

LISTĂ DE VERIFICARE
nr.1.4.4/AST
conduce de gaze magistrale

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

II. Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei _____

Sediul juridic, cod fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____

Sediul unității structurale/funcționale _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriul²	Informația curentă <i>(deținută de AST la data inițierii controlului)</i>	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă <i>(se bifează dacă este cazul)</i>	Informația revizuită în cadrul controlului <i>(se completează dacă este cazul)</i>
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului				
Numărul obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Tipul și categoria de pericol ale obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Gradul de uzură a utilajului				

¹ În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

² Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări	Referința legală	Conformitatea			Comentarii	Punctaj
			Da	Nu	N/c		
1.	Sunt prezente instrucțiunile de producție, tehnologice, speciale;	Pct.4.1.4 - 4.1.6 NRS 35-04-74:2006;					11

	graficele aprobate privind îndeplinirea deservirii tehnice și a reparațiilor planificate; schemele tehnologice pentru fiecare sistem de utilaj, registrele de evidență a lucrărilor executate?	Pct.1.3 și 1.4 Reguli privind exploatarea tehnică a gazoductelor magistrale					
2.	Sunt îndeplinite cerințele privind organizarea și îndeplinirea lucrărilor de exploatare a conductei magistrale și a instalațiilor aferente, este asigurată prezența rezervei de avarie a utilajelor, țevilor, pieselor?	Pct.5.2.1 și 5.2.2 NRS 35-04-74:2006; pct.8 - 13 Reguli privind exploatarea tehnică a gazoductelor magistrale					11
3.	Este întocmită cartea specială pentru fiecare conductă magistrală, este asigurată gestionarea ei?	Pct.5.2.3 NRS 35-04-74:2006;					6
4.	Este prezent graficul aprobat privind controlul traseului conductelor magistrale?	Pct.5.2.8 NRS 35-04-74:2006					6
5.	Sunt prezente schemele căilor optime de circulație (hărțile rutelor) la dispecerat și în mijloacele de transport specializate?	Pct.5.2.14 NRS 35-04-74:2006					6
6.	Se gestionează registrul de inspectare a traseului conductelor magistrale în conformitate cu cerințele stabilite?	Pct.5.2.10 NRS 35-04-74:2006					6
7.	Sunt prezente indicatoarele de fixare a traseului conductelor magistrale, indicatoarele de avertizare la trecerile subacvatic, indicatoarele rutiere la intersecții cu drumurile auto?	Pct.5.2.4 NRS 35-04-74:2006					8
8	Sunt prezente îngrădirile a instalațiilor tehnice aferente conductei magistrale, indicatoarele de securitate, inscripțiile de avertizare și dacă este asigurată întreținerea lor în stare bună?	Pct.4.6.4 și 4.6.5 NRS 35-04-74:2006					11
9.	Sunt în starea tehnică bună trecerile, pasajele și drumurile de acces la clădiri și construcții, precum și la blocurile de comandă a armăturii de închidere și AMC și A?	Pct.4.6.9 NRS 35-04-74:2006					7
10.	Este în starea tehnică bună armătura de închidere, este prezentă numerotarea	Pct.4.6.27 NRS 35-04-74:2006; pct.6.1 – 6.21					12

	ei și utilajelor din componența nodurilor de închidere și de recepție și lansare a instalațiilor de curățare, se îndeplinesc lucrările de deservire tehnică și reparațiile acestora în volumul și termenii stabiliți?	Reguli privind exploatarea tehnică a gazoductelor magistrale.					
11.	Sunt în stare tehnică bună conductele magistrale pe piloni?	Pct.5.3 NRS 35-04-74:2006					12
12.	Conductele magistrale subterane și utilajul aferent sunt protejate împotriva corosivității?	Pct.5.4.1 NRS 35-04-74:2006					15
13.	Este prezentă documentația tehnică pentru instalațiile de protecție împotriva corosivității?	Pct.38.1 și 38.2 Reguli privind exploatarea tehnică a gazoductelor magistrale					8
14.	Correspunde cerințelor stabilite organizarea exploatarea instalațiilor de protecție împotriva corosivității, lucrările de deservire și reparații ale acestora se îndeplinesc în volumul și termenii stabiliți?	Pct.5.4.3 NRS 35-04-74:2006; pct.36.1 - 37.14 Reguli privind exploatarea tehnică a gazoductelor magistrale					11
15.	La organizarea și îndeplinirea lucrărilor de reparație a conductelor magistrale se execută cerințele stabilite?	Pct.10.1 – 10.1.42 NRS 35-04-74:2006					10
16.	Se respectă de către operatorul sistemului de transport al gazelor, cerințele stabilite pentru zonele de protecție a conductelor magistrale?	Pct.5.1.2 și 5.2.2 NRS 35-04-74:2006; pct.9.15 Reguli privind exploatarea tehnică a gazoductelor magistrale; pct. 5.1 – 6.14 NRS 35-04-77:2006					10
17.	Sunt în stare bună instalațiile electrice, paratrăsnetele, prizele de pământ, se îndeplinesc lucrările de deservire și măsurările periodice în volumul și termenii stabiliți?	Pct.8.1 NRS 35-04-74:2006; Pct.3.2.6, 3.2.7, 3.2.9, 3.2.14, 3.2.17, 3.2.18, 3.2.20, 3.2.22 și 3.2.24 Reguli privind exploatarea tehnică a gazoductelor magistrale.					12
18.	Correspunde cerințelor	Pct.8.2 NRS 35-					11

	organizarea exploatării mijloacelor de măsurare și control, de automatizare, de dirijare, de telemecanică, sunt ele în stare tehnică bună și dacă se îndeplinesc lucrările de deservire și măsurările periodice acestor instalații în volumul și termenii stabiliți?	04-74:2006; Pct.39 - 41 Reguli privind exploatarea tehnică a gazoductelor magistrale					
19.	Corespunde cerințelor organizarea exploatării sistemelor de legătură telefonică și radio, sunt ele funcționale, se îndeplinesc lucrările de deservire acestora în volumul și termenii stabiliți?	Pct.4.6.8 și 8.3 NRS 35-04-74:2006; Pct. 39 - 41 și 43 Reguli privind exploatarea tehnică a gazoductelor magistrale					9
20.	Sunt în stare tehnică bună instalațiile de utilizare a metanolului, se aplică măsurile de securitate la utilizarea metanolului?	Pct.9.6 NRS 35-04-74:2006; Pct.3.1.19 și 3.1.20 Regulament privind exploatarea tehnică a stațiilor de distribuție a gazelor ale gazoductelor magistrale					12
21.	Se execută cerințele privind organizarea și îndeplinirea lucrărilor periculoase cu gaze, inclusiv cu utilizarea focului deschis?	Pct.7.1.14, 10.3.1 – 10.3.66 NRS 35-04-74:2006; NRS 35-05-32:2001					

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălcări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % ($1 - (\text{col 3} / \text{col 2}) \times 100\%$)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % ($1 - (\text{col 6} / \text{col 5}) \times 100\%$)
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	NRS 35-04-74: 2006	Reguli de securitate la exploatarea conductelor magistrale, aprobate prin hotărîrea Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova nr.2005-RT din 25.05.2006
2.	NRS 35-04-77: 2006	Reguli de protecție a conductelor magistrale, aprobate prin hotărîrea Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova nr. 1923-RT din 14.04.2006
3.	NRS 35-05-32:2001	Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitate, aprobat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 939-RT din 19.06.2001
4.		Reguli privind exploatarea tehnică a gazoductelor magistrale, incluse în lista documentelor normative în vigoare pe teritoriul RM prin ordinul nr.7 din 11.02.2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
5.		Reguli privind exploatarea tehnică a stațiilor de distribuție a gazelor ale gazoductelor magistrale, incluse în lista documentelor normative în vigoare pe teritoriul RM prin ordinul nr.7 din 11.02.2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)