

AGENȚIA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ
MD-2005, mun. Chișinău str. Constantin Tănase, 9, tel. + (373-22) 23-80-24, fax: + (373-22) 24-25-84, e-mail:
info@ast.gov.md

LISTĂ DE VERIFICARE
Nr.1.4.9/AST
sisteme de depozitare și distribuție a gazelor lichefiate (SDDG)

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

II. Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei _____
Sediul juridic, cod fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____
Sediul unității structurale/funcționale _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriul²	Informația curentă (deținută de AST la data inițierii controlului)	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă (se bifează dacă este cazul)	Informația revizuită în cadrul controlului (se completează dacă este cazul)
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului				
Numărul obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Tipul și categoria de pericol ale obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Gradul de uzură a utilajului				

¹În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

² Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări	Referința legală	Conformitatea			Comentarii	Punctaj
			Da	Nu	N/c		
1.	Este asigurată starea bună a	Pct.923-925 HG					12

	teritoriului, îngrădirilor, prezența inscripțiilor de avertizare și indicatoarelor de securitate?	nr.552/2017					
2.	Există numerotarea utilajelor conform schemei tehnologice, indicarea direcției de rotire la deschiderea și închiderea robinetelor, indicarea direcției fluxului de curgere a gazelor pe conducte?	Pct.748, 757 și 761 HG nr. 552/2017					5
3.	Este satisfăcătoare starea protecției împotriva coroziunii atmosferice a conductelor exterioare și a recipientelor?	Pct.758 și 760 HG nr.552/2017					15
4.	Există contractul de deservire tehnică cu întreprinderea specializată?	Pct.649 și 764 HG nr.552/2017					10
5.	Sînt prezente graficele aprobate, privind îndeplinirea deservirii tehnice și a reparațiilor planificate?	Pct.743 HG nr. 552/2017					7
6.	Se îndeplinesc lucrările de deservire tehnică, reparație a utilajelor, conductelor, evaporatoarelor, supapelor de siguranță?	Pct.809, 815, 819-823 și 827-831 HG nr.552/2017					15
7.	Se îndeplinesc lucrările periodice de reglare a utilajului tehnologic, cu întocmirea rapoartelor și cărților de regim?	Pct.268, 287-289 și 295-317 HG nr. 552/2017					11
8.	Permite starea tehnică a recipientelor sub presiune exploatarea inofensivă acestora?	Pct.10.3 NRS 35-03-67:2004					15
9.	Se îndeplinesc cerințele privind exploatarea recipientelor sub presiune?	Pct.899-902, 904-906, 908-910 și 912-915 HG nr. 552/2017; pct.9.3 și 9.4 NRS 35-03-67:2004					11

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălcări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
-----------	--	---	--	--	---	--

Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	Hotărârea Guvernului nr.552 din 12.07.2017	Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale
2.	NRS 35-03-67: 2004	Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune, aprobate prin hotărârea Departamentului Standardizare și Metrologie nr.1625-RT din 17.12.2002

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

_____	_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)	(Data aducerii la cunoștință)
_____	_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)	(Data aducerii la cunoștință)