

AGENȚIA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ
MD-2005, mun. Chișinău str. Constantin Tănase,9 Tel. + (373-22) 23-80-24, fax: + (373-22) 24-25-84, e-mail: info@ast.gov.md

LISTĂ DE VERIFICARE
nr.1.5.3/AST

instalații de gaze ale centralelor electrotermice, centralelor termice cu program de lucru sezonier

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

II. Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei _____

Sediul juridic, cod fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____

Sediul unității structurale/funcționale _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriul²	Informația curentă <i>(deținută de AST la data inițierii controlului)</i>	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă <i>(se bifează dacă este cazul)</i>	Informația revizuită în cadrul controlului <i>(se completează dacă este cazul)</i>
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului				
Numărul obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Tipul și categoria de pericol ale obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Gradul de uzură a utilajului				

¹În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

² Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări	Referința legală	Conformitate			Comentarii	Punctaj
			Da	Nu	N/c		
1.	Asigură organizarea și executarea lucrărilor	Pct.34-64 HG nr.					15

	periculoase cu gaze, deține lista lucrărilor periculoase cu gaze care pot fi efectuate fără autorizație de lucru?	552/2017					
2.	Deține actele de verificare la etanșeitatea conductelor de gaze?	Pct.72 și 75 HG nr. 552/2017					10
3.	Au fost efectuate lucrările de reglare în regim periodic a utilajului gaz, deține raportul tehnic?	Pct.268, 281, 295, 301, 302 și 685 HG nr. 552/2017					8
4.	Conductele de gaze sunt protejate anticorosiv?	Pct.333, 335 și 497 HG nr. 552/2017					15
5.	A fost efectuată examinarea tehnică cu aparate speciale privind etanșarea, calitatea îmbinărilor sudate, expunerea pericolului corosivității, starea stratului de protecție și de metal a conductelor de gaze subterane din oțel?	Pct.536 - 539, 543, 548 - 552 HG nr. 552/2017					17
6.	Au fost efectuate lucrările de deservire tehnică a rețelelor și utilajului gaze?	Pct.681, 682, 686 - 688 HG nr. 552/2017					17
7.	Deține actele de confirmare a reparației curente a conductelor de gaze interioare și utilajului gaz?	Pct.703 HG nr. 552/2017					10
8.	Deține actele de verificare și curățare periodică a coșurilor de fum și canalelor de ventilație?	Pct.704, 711 și 713 HG nr. 552/2017					10
9.	Sînt elaborate și aprobate grafice privind îndeplinirea lucrărilor de deservire tehnică, reparație curentă și reparație capitală?	Pct.743 HG nr. 552/2017					8
10.	Deține instrucțiuni de serviciu și producere și de exploatare?	Pct.744 - 747 și 750 HG nr. 552/2017					8
11.	Deține schema tehnologică a conductelor de gaze interioare, sunt indicate robinetele de închidere și aparatele de măsură și control?	Pct.748 și 749 HG nr. 552/2017					4
12.	Dețin fișe de exploatare instalațiile tehnice și tehnologice SRG, PRG, IRG, conductele de gaze, stațiile de protecție anticorosive?	Pct.756 HG nr. 552/2017					7
13.	Este indicată direcția fluxului de curgere a gazelor pe conductele interioare. Este	Pct.757 și 761 HG nr.					4

	indicată direcția de închidere-deschidere pe maneta robinetelor?	552/2017					
14.	Deține actele de confirmare a reparației curente a conductelor de gaze exterioare și utilajului aferent SRG, PRG, IRG?	Pct.1135, 1137 - 1139 HG nr. 552/2017					10
15.	Se efectuează controlul stării tehnice și a parametrilor de acționare a supapelor obturatoare de siguranță și de evacuare cel puțin o dată în 3 luni, precum și după finalizarea reparației utilajului la SRG, PRG, IRG?	Pct.1136 HG nr. 552/2017					20
16.	Deține mijloace primare de stingere a incendiilor?	Pct.1158 și 1446 HG nr. 552/2017					15
17.	Deține actele privind starea tehnică a instalațiilor de protecție anticorosivă, flanșe izolante?	Pct.1207 HG nr. 552/2017					10
18.	Au fost supuse verificării metrologice periodice manometrele indicatoare, manometrele cu acțiune electrică și semnalizatoarele de gaze?	Pct.1299 și 1304 HG nr. 552/2017					8
19.	Corespunde cerințelor tehnice starea tehnică a manometrelor indicatoare, manometrelor cu acțiune electrică și a semnalizatoarelor de gaze?	Pct.1303 HG nr. 552/2017					8
20.	Deține actele de verificare a declanșării instalațiilor de protecție, blocare și semnalizare și supapelor împotriva exploziei?	Pct.1314 HG nr. 552/2017					10
21.	Se asigură cerințele de securitate antideflagrantă la instalațiile de cazane ale centralelor termoelectrice și centralelor termice?	Pct.1368 HG nr. 552/2017					15
22.	A fost verificată starea tehnică și funcționalitatea paratrăsnetului și prizei de pământ la instalațiile tehnologice și tehnice de către laborator autorizat confirmate prin acte?	Cap.1.8 NAIE					12

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor <i>(toate întrebările aplicate)</i>	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului <i>(toate întrebările neconforme)</i>	Gradul de conformare conform numărului de încălcări <i>% (1-(col 3/col 2) x100%)</i>	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor <i>(suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)</i>	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului <i>(suma punctajului întrebărilor neconforme)</i>	Gradul de conformare conform numărului de încălcări <i>% (1-(col 6/col 5) x100%)</i>
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	Hotărîrea de Guvern nr.552 din 12.07.2017	Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.
2.	NAIE	Norme de amenajare și instalare a echipamentelor electrice

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

_____	_____	_____
<i>(Nume, prenume)</i>	<i>(Semnătura)</i>	<i>(Data aducerii la cunoștință)</i>
_____	_____	_____
<i>(Nume, prenume)</i>	<i>(Semnătura)</i>	<i>(Data aducerii la cunoștință)</i>