

AGENȚIA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ
MD-2005, mun. Chișinău str. Constantin Tănase, 9, tel. + (373-22) 23-80-24, fax: + (373-22) 24-25-84, e-mail: info@ast.gov.md

LISTĂ DE VERIFICARE
nr.3.1.1/AST
cerințe generale în domeniul siguranței antiincendiere

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

II. Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei _____
Sediul juridic, cod fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____

Sediul unității structurale/funcționale _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriul²	Informația curentă (deținută de APCSP la data inițierii controlului)	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă (se bifează dacă este cazul)	Informația revizuită în cadrul controlului (se completează dacă este cazul)
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului				
Pericol de incendiu funcțional a clădirilor				
Pericolul de explozie- incendiu și de incendiu al clădirilor și al încăperilor de producție și de depozitare				
Suprafața obiectivului				

¹ În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

² Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebarea	Referința legală	Conformitate	Comentarii	Punctaj
--------------------	-------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------	----------------

			Da	Nu	N/c		
1.	Corespunde documentația de proiect prevederilor de siguranță și apărare împotriva incendiilor specifice naturii riscurilor la obiectivele proiectate (planul general, arhitectura)?	Art. 12 ¹ lit. b) Legea nr.267/1994					10
2.	Există compartimentul de proiect „Măsuri de asigurare a siguranței la incendiu” pentru obiecte de grupa I și II?	Art. 12 ¹ lit. a) Legea nr.267/1994; pct.6.2.1 și 6.3.1 NCM A.07.02-2012; pct.4.2 NCM E.03.02-20014					20
3.	Există compartimentul de proiect „Stingere a incendiului”?	Pct.4.6 NCM E.03.03-2003					10
4.	Există compartimentul de proiect „Semnalizarea de incendiu”?	Pct.4.6 NCM E.03.03-2003					10
5.	Se respectă distanțele de siguranță la foc ?	Pct.5.1.2 NCM B.01.03-2016; Anexa nr.1 СНиП 2.07.01-89*; pct.5.20 NCM B.01.04-2018; pct.7.16-7.17 NCM E.03.02-2014					10
6.	Este asigurat accesul pentru autospeciale ?	Pct.6 NCM B.01.04-2018; pct. 8.2 NCM E.03.02-2014; pct.18 RT DSE 1-01-2005					20
7.	Corespunde obiectivul gradului de rezistență la foc ?	Pct.5.14-5.15 NCM E.03.02-2014					14
8.	Sunt prezente barierele antifoc și sunt completate golurile acestora (ușile) ?	Pct.7.1 NCM E.03.02-2014					14
9.	Corespund căile și ieșirile de evacuare normelor și regulilor de	Pct.6.9 – 6.35 NCM					20

	apărare împotriva incendiilor? Sunt prezente calculele, conform NCM E.03.02-2014, pentru clădirile cu prezența în masă a persoanelor?	E.03.02-2014; pct.4.2 NCM E.03.02-20014					
10.	Corespunde direcția de deschidere a ușilor pe căile de evacuare ?	Pct.6.17 NCM E.03.02-2014; pct.46 RT DSE 1.01-2005					20
11.	Sunt prezente dispozitivele de autoînchidere și etanșare la fum la ușile caselor scării?	Pct.6.18 NCM E.03.02-2014					6
12.	Este asigurată neadmiterea blocării căilor de evacuare cu materiale combustibile, amplasarea mobilierului, etc.?	Pct.46 lit. a) RT DSE 1.01-2005					20
13.	Este asigurată neadmiterea finisării a căilor de evacuare cu materiale combustibile?	Pct.46 lit. d) RT DSE 1.01-2005					20
14.	Este asigurată prezența iluminării artificiale/naturale a caselor de scări, coridoarelor comune, holurilor, etc.?	Pct.6.22 NCM E.03.02-2014; pct.8.9.2 NCM C.04.02:2017; pct.5-6 CP C.04.04-2012					15
15.	Este asigurată prezența, amplasarea și corespunderea indicatoarelor de evacuare?	Pct.8.9.8 NCM C.04.02:2017; pct.5-6 CP C.04.04-2012					20
16.	Este asigurată prezența, amplasarea și corespunderea planurilor de evacuare ?	Pct.13 RT DSE 1.01-2005					6
17.	Este asigurat accesul în subsoluri și poduri ?	Pct.6.9 NCM E.03.02-2014					6
18.	Este dotat obiectivul cu instalații automate de stingere, semnalizare și înștiințare a incendiilor, precum și protecției antifum ?	Pct.4.13 NCM E.03.03-2003; pct.6.5 NCM E.03.02-2014; pct.5 CHиП 2.04.05-91					20
19.	Este prezent contractul de servare tehnică a instalațiilor încheiat cu specialistul atestat sau instituției care dispune de specialiști atestați ?	Pct.90 RT DSE 1.01-2005					14

20.	Există registrul de evidență a deservirii tehnice și reparația preventivă planificată a instalațiilor automate?	Pct.90 RT DSE 1.01-2005					5
21.	Este asigurată verificarea funcționalității și algoritmului de funcționare instalațiilor prin metoda de imitare a semnalului „Incendiu” (deconectarea sistemului de ventilare, conectarea instalațiilor de avertizare a incendiilor și de evacuare a fumului)?	Pct.92 RT DSE 1.01-2005					20
22.	Există încheierea expertului tehnic cu privire la corespunderea instalațiilor automate de semnalizare și avertizare la incendiu cerințelor normelor în vigoare și posibilității exploatații ulterioare a acestora?	Pct.4.6, pct.4.8 NCM E. 03.03:2018					10
23.	Este asigurat obiectivul cu apeduct interior de stingere a incendiilor?	Pct.8 NCM G.03.03:2015					15
24.	Există actul de verificare a apeductului în ultimii 6 luni ale anului, întocmit de specialistul atestat sau instituției care dispune de specialiști atestați?	Pct.83 RT DSE 1.01-2005					15
25.	Este asigurată prezența surselor de alimentare cu apă a autospecialelor de intervenție la incendii?	Pct.2.11 CHиП 2.04.02-84*					15
26.	Există actul de verificare a apeductului în ultimii 6 luni ale anului, eliberat de IGSU?	Pct.83 RT DSE 1.01-2005					15
27.	Este asigurată prezența actelor, eliberate de specialiștii atestați, de verificarea anuală a coșurilor de fum și/sau a canalelor de ventilare, a sistemelor de ventilare, a instalațiilor electrice și a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși?	Art.11 lit. l) Legea nr. 267/1994					10
28.	Este asigurată prezența certificatului privind absolvirea cursului de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor în cadrul Centrului Republican de Instruire al IGSU?	Art.11 lit. a) Legea nr.267/1994					10
29.	Există declarația privind starea de apărare împotriva incendiilor la clădirile și edificiile din gestiune?	Art.11 lit. m) Legea nr. 267/1994					10
30.	Este asigurată prezența mijloacelor de primă intervenție pentru stingerea incendiilor, valabilitatea, tipul, numărul, prezența certificatului de conformitate?	Pct.102 RT DSE 1.01-2005					20
31.	Există ordinul de numire a persoanei	Pct.5 RT					6

	responsabile de apărarea împotriva incendiilor la obiectiv?	DSE 1.01-2005					
32.	Există registrul de evidență a persoanelor ce au trecut instructaj în domeniul securității la incendiu?	Pct.4 RT DSE 1.01-2005					8
33.	Există instrucțiunii privind măsurile de apărare împotriva incendiilor?	Pct.3 RT DSE 1.01-2005					8
34.	Există ordinul de instituire a formațiunilor benevole de pompieri?	Art.6 Legea nr. 267/1994					6

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	Legea nr. 267 din 09.11.1994	Privind apărarea împotriva incendiilor
2.	HG Nr.936 din 16.08.2006	Pentru aprobarea regulamentului privind expertiza tehnică în construcții
3.	RT DSE 1.01-2005	Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1159 din 24.10.2007
4.	NCM A.07.02-2012	Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale
5.	NCM B.01.04:2018	Sistemizarea teritoriului și a localităților. Planuri generale ale întreprinderilor agricole
6.	NCM B.01.03-2016	Planuri generale ale întreprinderilor industriale
7.	NCM C.04.02:2017	Exigențe funcționale. Iluminatul natural și artificial
8.	NCM G.03.03:2015	Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare
9.	NCM E.03.02-2014	Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor
10.	NCM E.03.03-2003	Dotarea clădirilor și instalațiilor cu sisteme automate de semnalizare și stingere a incendiilor

11.	NCM E. 03.03:2018	Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu
12.	CP C.04.04-2012	Proiectarea sistemelor de iluminat de siguranță în clădiri și construcții
13.	СНиП 2.07.01-89*	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
14.	СНиП 2.04.05-91	Отопление, вентиляция и кондиционирование

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)